

条件付一般競争入札公告

社会医療法人里仁会が発注する次の物品について、条件付一般競争入札を実施しますので公告します。
入札に関して必要な事項は、この入札公告に定めるもののほか三原市物品調達等条件付一般競争入札公告
共通事項によるものとします。

令和7年1月28日

社会医療法人里仁会 理事長 藤原 恒太郎

1 調達物品名	大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入（見守りシステムなど）	
2 調達物品の仕様	別紙仕様書のとおり	
3 納入期限	別紙仕様書のとおり	
4 納入場所	別紙仕様書のとおり	
5 入札参加資格要件(次に掲げる要件を全て満たしていること。)		
(1) 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの三原市の物品調達等入札参加資格として、右記の入札参加資格認定区分の認定を受けている者	種 目： 品 目： 所在地区分：市内に本店又は支店・営業所等	
(2) その他	三原市物品調達等条件付一般競争入札公告共通事項の1(1)のいずれにも該当しないこと。	
6 入札までの日程等(※提出期間及び受付時間以外で提出された申請書等には一切応じないものとする。)		
(1) 仕様書及び申請書類等閲覧期間	令和7年1月29日(水)から令和7年2月6日(木)まで社会医療法人里仁会介護医療院白龍湖ホームページに掲載する。	
(2) 仕様適合審査	提出期限	令和7年2月4日(火)17時まで。 ①提出書類：カタログ等の写しを提出すること。 ②提出場所：下記7(2)の発注担当課。 ③提出方法：メール又はFAX。送信後、下記7(2)の発注担当課へ電話連絡すること。
	回 答	令和7年2月5日(水)17時までに申請者へメール又はFAXで回答をする。
(3) 質問書	提出期限	令和7年2月4日(火)17時まで。 ①提出書類：「質問書」により提出すること。 ②提出場所：下記7(2)の発注担当課。 ③提出方法：メール又はFAX。送信後、下記7(2)の発注担当課へ電話連絡すること。
	回 答	令和7年2月5日(水)17時までに社会医療法人里仁会介護医療院白龍湖ホームページで最終の回答を掲載する。
(4) 入札保証金	免除とする。	
(5) 入札参加申請書兼入札書提出期間・場所	① 提出期間：令和7年2月4日(火)及び令和7年2月6日(木)。時間：9時から12時まで、13時から17時まで。 ② 提出場所：社会医療法人里仁会介護医療院白龍湖 1階 受付 入札書には契約希望金額(消費税相当額及び地方消費税相当額含む。)に相当する金額の110分の100に相当する金額を記載すること。入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。)をもって契約金額とする。	
(6) 開札日時・会場(立会いは任意)	令和7年2月7日(金)午前10時10分 会場：社会医療法人里仁会介護医療院白龍湖 2階 会議室 ①開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者が2者以上あるときは、後日指定する日時にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ③ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の有効な入札がないときは、後日指定する日時に、再度の入札を1回を限度として行う。	
7 申請手続き、問い合わせ等の担当窓口		
(1) 契約及び入札手続等に関する担当窓口(契約担当課)	三原市大和町和木1504-1 社会医療法人里仁会介護医療院白龍湖 事務部 TEL：0847-34-1218 FAX：0847-34-1219	
(2) 調達物品に関する担当窓口(発注担当課)	三原市大和町和木1504-1 社会医療法人里仁会介護医療院白龍湖 事務部 TEL：0847-34-1218 FAX：0847-34-1219 メール：hakukamikawa@rijinkai.or.jp	

仕様書

社会医療法人里仁会 介護医療院 白龍湖

「大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICT の導入」

1. 目的

社会医療法人里仁会 介護医療院 白龍湖（以下、「白龍湖」という。）で介護ロボット（見守りシステム）の導入及び老朽化したネットワーク設備、ナースコール設備、電話設備等を更新・改造することで ICT 化を推進し、それぞれの機器を連動させることで入所者の最新の情報を迅速に把握できるようにし、介護サービスの向上を図る。また介護現場での職員の業務負担を少しでも軽減し、働きやすい環境を構築することが目的である。

2. 概要

本事業は白龍湖で使用しているネットワーク設備、ナースコール設備の更新及び、電話設備の改造、利用者の見守り支援システム等の新規導入を行い各機器がネットワークで連動し、スマートフォンによる操作で対応できるようにするものである。

本仕様書は、機器の仕様について示すものであり、請負者はこれに基づき本事業を行うものとする。

3. 対象

■見守りシステム ■骨伝導イヤホン

4. 施工場所

社会医療法人里仁会 介護医療院 白龍湖
（広島県三原市大和町和木 1504 番地 1）

5. 納入期限

令和 7 年 3 月 21 日迄

6. 現状の機器構成

ナースコール設備と電話設備が連動しており、ナースコールの呼出、内線/外線電話の応答が PHS システムで対応が可能となっている。Wi-Fi 環境は一部しか整備されておらず、見守り支援システムは導入していない。

7. 更新後の機器構成

Wi-Fi 環境を全館整備し、PHS での運用が主体だったものをスマートフォン主体の運用に切替

える。スマートフォンで電話の応答が可能となり、また見守り支援システムもスマートフォンで確認できるため入所者の情報をより早く細かく把握できるようになる。

介護記録ソフトとも今後は連携しスマートフォン及びタブレットでの記録/閲覧が可能となる。ネットワークの構築については、ナースコール設備、電話設備、見守り支援システム、介護記録ソフトそれぞれが連動できるよう設定・設置を行うこと。

8. 前提条件

- ・生産性向上推進体制加算 I が取れる見守りシステムの導入。（全床導入は未定）
- ・ナースコールは現状と同等もしくは同等以上の数量を要すること。
- ・各導入物品の取付、設置、導入、運用支援を行い、稼働の確認を行うこと。

9. 各機器数量表（別紙）

10. 参考機種以外の機器で応札する場合・構成変更の提案を行う場合には、参考機種同等以上の機能を満たす機器とし、提出日の 2 日前までに申し出を行い、協議を行い、合意を得ること。

11. その他工事に必要な材料について

本仕様書には機器以外の工事材料についての記載がないので今回の介護ロボット導入及び ICT 化構築工事に必要なケーブルや部材はすべて受注者側で用意すること。また、本仕様書に記載がない場合であっても、当施設が想定している稼働システムを構築するよう受注者側は責任を持って構築すること。

また、仕様書の内容や現場での施工中に疑義が生じた場合は、協議の上円滑に施工できるよう、お互い協力すること。

12. 入札および作業スケジュール（予定）

- | | |
|------------|--------------------------|
| ①一般競争入札通知 | : 令和 7 年 1 月 29 日 |
| ②質疑・機器変更申出 | : 令和 7 年 2 月 4 日まで |
| ③提出 | : 令和 7 年 2 月 6 日 17:00 迄 |
| ④開札 | : 令和 7 年 2 月 7 日 10:10～ |
- （応札者様のお立合いは不要です）

13. 入札方法

(ア) 入札方法：一般競争。郵送もしくは持ち込み。

(イ) 開札：令和 7 年 2 月 7 日 10:10～（応札者様のお立合いは不要です）

(ウ) 場所：社会医療法人里仁会 介護医療院 白龍湖

広島県三原市大和町和木 1504 番地 1 2 階会議室

14. その他

本仕様書に掲げる介護現場での ICT 化のシステムは全国的にも導入実績が少なく、それぞれのメーカーとの連携が必須になるため国内での導入実績があり運用稼働しているシステムであることとし、障害発生時には迅速な対応が可能なものとする。

15. 注意事項

コロナおよびインフルエンザ等が発生した場合、利用者さま、スタッフの負担が重なります。状況に応じて工事日程、納入日程の調整・ご協力方、よろしくお願いいたします。

事業設計に関する責任については落札者が負うものではない。